

---

Werkleiter: Herr Hurtenbach  
Sachbearbeiter: Herr Müllers (Tel. 02641/975-322)  
Aktenzeichen:  
Vorlage-Nr.: AWB/352/2018

---

**TAGESORDNUNGSPUNKT**

<b>Beratungsfolge:</b>	<b>Sitzung am:</b>	<b>ö/nö:</b>	<b>Zuständigkeit:</b>
Werksausschuss des Abfallwirtschaftsbetriebes	19.06.2018	öffentlich	Entscheidung

**Auftragsvergabe: Erweiterung Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"  
Beschaffung und Montage eines Löschwassertanks**

---

***Beschlussvorschlag:***

Der Werksausschuss beauftragt die Firma Zieglmeier Tankstellen GmbH, Gerolsbacher Straße 9 aus 86529 Schrobenhausen mit der Lieferung und Montage eines Löschwassertanks für den Standort des Abfallwirtschaftszentrums „Auf dem Scheid“ zum Bruttoangebotspreis in Höhe von 33.379,50 €.

---

***Nachrichtlich: Nettokosten für den Landkreis Ahrweiler:***

28.050,- €

**Sachverhalt:**

Im Rahmen der Erweiterung des Abfallwirtschaftszentrums „Auf dem Scheid“ wurde das Gesamtbrandschutzkonzept aufgrund der geänderten baulichen Situation überprüft und in Abstimmung mit der oberen Brandschutzbehörde fortgeschrieben.

Die regulären Tiefbaumaßnahmen sehen die Erweiterung des vorhandenen Löschwasserverteilungssystems, welches an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossen ist, vor. Das öffentliche Netz kann jedoch die für die standortspezifische Gefährdung erforderliche Wassermenge nicht garantieren.

Aus diesem Grunde sind zusätzliche Maßnahmen zur Verbesserung der Löschwasserverfügbarkeit durchzuführen.

Geplant ist die unterirdische Installation eines 100 m<sup>3</sup> Löschwasserstahltanks auf dem Gelände des Abfallwirtschaftszentrums an dem die Feuerwehr im Ernstfall über zwei Saugstellen Wasser entnehmen kann.

Die Lieferung und Montage des Tanks einschließlich dem zugehörigen Rohrleitungsbau war Bestandteil einer beschränkten Ausschreibung unter bundesweit namhaften Lieferanten für derartige Tanklager.

Das wirtschaftlichste Angebot hat die Firma Zieglmeier Tankstellen GmbH aus 86529 Schrobenhausen mit Brutto 33.379,50 € abgegeben.

Die Beauftragung kann empfohlen werden.

Willibert Müller  
Stellv. Werkleiter